

中間検査申請時に、省令様式(4面)の代替として
本工事監理状況報告を添付することができます。

特定工程〔建て方〕

項目	確認事項	年月日	確認方法	結果	不適合部分の処理状況	備考
地盤	敷地地盤の状態(地盤調査の要否)					
基礎形状	礎種類(布、ベタ、その他)					
	立ち上がり					
土台	断面寸法:柱寸法以上					
火打土台	45 mm × 90 mm以上又は鋼製火打					
基礎と土台との 緊結 (アンカーボルト)	径(φ 12 以上座金付)、間隔					
	施工状況(埋め込み長さ: 250 mm以上)					
柱と基礎(土台) との緊結 (ホールダウン金物)	緊結方法	ホールダウン用アンカーボルト				
		座金付ボルト(M16W)				
	位置及び施工状況(埋め込み長さ等)					
床組	床高さ(1階): GL+45cm					
	床下換気口(300cm ² 、1カ所/5 m ²)					
	床下の防湿(60 mm以上の土間コン打等)					
	防腐・防蟻措置(GL+1m以内)					
	剛な床組(2階床、3階床)					
	床板又は床下地板(材質、緊結方法等)					
柱・梁(胴差)	断面寸法					
	接合部・補強金物					
	防腐措置・防蟻措置					
耐力壁	配置(申請図面との照合)					
	面材の張り方(種類、釘ピッチ・長さ)					
	筋かい(形状、緊結方法等)					
	ホールダウンの位置及び施工状況					
小屋組	小屋火打ばり					
	小屋筋かい及び桁行筋かい					
	軒(たるきと軒桁はくらは金物で緊結)					
	たるき(棟木・母屋への緊結方法を考慮)					
	棟木・母屋(棟木は母屋の断面以上)					
	小屋束(公庫仕様: 断面 90 mm × 90 mm)					
備考	1. 年月日欄には、項目を確認した月日を記入する。 2. 確認方法欄には、「立会目視」(A)、「立会採寸」(B)、「施工記録」(C)「写真」(D)、その他(E)のいずれかの方法を記入する。 3. 結果欄には、「適」、「不適」を記入する。					